



ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/32-22, факс: 0306/31-59
e-mails: obrud@abv.bg; www.rudozem.bg

Изх. № 5920/
31.10.16г.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно: Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на Община Рудозем“ по шест обособени позиции, открита с Решение № 465 от 07.10.2016 г., на Кмета на Община Рудозем.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило писмено искане по чл. 180, ал. 1 от ЗОП, за предоставяне на разяснения по условията на обществената поръчка и на основание чл. 180, ал. 2 от ЗОП, Ви предоставяме разяснение по горепосочената процедура.

Въпрос № 1: Съгласно раздел IV, т. 2 от Документацията за участие – Изисквания за технически и професионални възможности участникът трябва да декларира в ЕЕДОП раздел В, т. 2 „лицата, които ще изпълняват строителството“. Може ли Възложителят да поясни дали това са експертите, които ще отговарят за изпълнението на СМР или работниците, които ще извършват строителството.

Отговор: Под „лица, които ще изпълняват строителството“, Възложителят е имал предвид експертите, които ще отговарят за изпълнението на СМР.

Въпрос № 2: Съгласно раздел IV, т. 2 от Документацията за участие – Изисквания за технически и професионални възможности участникът трябва да декларира в ЕЕДОП раздел В, т. 9, че разполага с конкретно техническо оборудване, което ще бъде използвано за изпълнението на СМР. Може ли възложителят да поясни, дали едно оборудване може да бъде използвано за повече от една обособена позиция?

Отговор: Оборудването, с което разполага участника и което ще бъде използвано за изпълнението на СМР може да бъде използвано за повече от една обособена позиция, стига това да е съобразено с предложените срок за изпълнение и конкретната Технологична програма на участника в настоящата обществена поръчка.

Въпрос № 3: Съгласно раздел V, т. 2 – Указания за подготовка на образците на документи, п.т. 3 Указания за подготовка на „Ценово предложение“ – от

Документацията за участие – „Ценовата оферта трябва да съответства на техническата оферта“. Може ли Възложителят да поясни какво има предвид?

Отговор: При формиране на Ценовото си предложение, участникът следва да има предвид всички условия на Възложителя, вкл. тези, обективирани в образеца на Техническо предложение. В този смисъл, предложенията, които участникът следва да направи в Техническото си предложение, се намират в пряка връзка с ценообразуването по отделните показатели и определят разходите, които участникът следва да направи за качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Въпрос № 4: Обект № 1 – ул. „Топалска“, с. Чепинци, поз. 6 „ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС <<03-01-001>>“, моля да уточните изписания код <<03-01-001>>. Това е код за „Дрениращ пясъчен слой“.

Отговор: Да се има предвид „Полагане асфалтобетон плътна смес“.

Въпрос № 5: Обект № 2 – улица с. Сопота, поз. 6 „НАСТИЛКА БЕТОНОВИ ПАВЕТА 8СМ“, моля да уточните какви са паветата. Унипаве „Балатон“ или унипаве „ЕКО“?

Отговор: Паветата са бетонови – 8см, двойно Т-образни, с р-р 20/16,5/8 и трябва да отговарят на изискванията на Наредба № 2 от 29.06.2004 г.

Въпрос № 6: На колко км е депото за отпадъци?

Отговор: За различните обособени позиции разстоянието е различно, предвид на това, че депото за строителни отпадъци се намира в гр. Рудозем.

Въпрос № 7: Обект № 1 – ул. „Топалска“, с. Чепинци, поз. 10 <<ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ Ф300ММ>>, моля да уточните какви са тръбите? Цената на материала трябва ли да се включва?

Отговор: Тръбите следва да са полиетиленови – ф200, външно оребрени и усилен и цената на материала трябва да се включи в позицията.

Въпрос № 8: Обект № 1 – ул. „Топалска“, с. Чепинци, поз. 11 „ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ Ф300ММ“, моля да уточните какви са тръбите? Цената на материала трябва ли да се включва?

Отговор: Тръбите следва да са полиетиленови – ф300, външно оребрени и усилен и цената на материала трябва да се включи в позицията.

С уважение,
Румен Пехливанов
Кмет на Община Рудозем

