

Допълнение

Към ЛОТ 7 - Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа - кв. Мейково, общ. Рудозем

Настоящото Допълнение е изготвено поради разработване на допълнителен вариант за гравитачна канализационна система и включва само промяна в съотношенията между различните групи земна основа (скална : земна) при извършване на изкопните работи. Промените в съотношенията са съществени поради големите разлики в дълбочините на каналите при двата варианта - 1 метър при напорна канализационна система до 3 и 4 метра при гравитачна канализационна система.

Варианти	Процентни съотношения	
Дълбочина на канала	земни почви	скали
3 метра	10	90
4 метра	7,5	92,5

В изчисленията са включени основните канализационни клонове, без сградните отклонения. За последните остават в сила съотношенията в основния Доклад.

02.2012 г.

Изготвил:

/инж. геол. Господин Р. Господинов/