



ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141
e-mail: obrud@abv.bg; ob.rudozem@gmail.com;
www.rudozem.bg

Изм. № 380
.....
..... 22.01.18

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно: Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – кв. “Мейково”–ЛОТ7, подобект: част канализация на кв. “Мейково“, открита с Решение № 5 от 09.01.2018 г., на Кмета на Община Рудозем.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило писмено искане по чл. 180, ал. 1 от ЗОП, за предоставяне на разяснения по условията на обществената поръчка и на основание чл. 180, ал. 2 от ЗОП, Ви предоставяме разяснение по горепосочената процедура.

Въпрос №1: В качените проекти и обяснителна записка имам разминаване в изискването за канализационните тръби. В проектите тръбите е написано, че са полиетилен, а в обяснителната записка към проекта е записано, тръбите трябва да са полипропилен. Моля да уточните от какъв материал трябва да са тръбите.

Отговор: Предвидените в проекта тръби са: PEHD SN 8 /полиетиленови тръби висока плътност – двуслойни гофрирани за канализация, с повърхностно натоварване SN8/]

Въпрос №2: В качените чертежи липсва ситуация на обекта и детайл за сградно канализационно отклонение /СКО/.

Отговор: В отговор на отправения въпрос, предоставяме чертеж – Ситуация на обекта;

Въпрос №3: Без детайл за СКО е невъзможно да Ви предоставим, коректен анализ за СКО. Моля да бъде предоставен детайл на СКО.

Отговор: Допълнително предоставяме чертеж – Детайл СКО /сградно канализационно отклонение/

Въпрос №4: Без ситуация не е виден от никъде броя и дължината на СКО. Моля да бъде предоставена ситуация.

Отговор: Допълнително предоставяме чертеж – Ситуация на обекта.

С уважение,
Румен Пехливанов
Кмет на Община Рудозем

