

Схема за разпределение на  
евакуационните осветителни тела  
на кота +0.00




Схема за разпределение на  
евакуационните осветителни тела  
на кота +2.80

**exit** -Аварийно осветително тяло  
"ЛОТ", IP20, 8W, с вградена  
акум. батерия за открит монтаж

"ЛЕНМАРК" АД		
Обект: "Ремонт на Народно читалище „Развитие - 2008", село Борие, община Рудозем"		
Схема за разпределение на евакуационните осветителни тела на кота - К+0,00 и К+2,80		
Чертeж: Чертеж		
Част: Пожарна безопасност		
ПРОЕКТАНТИ		
Проектант:	инж. Д.Димитров	
Изп.директор	А. Гроздев	
М1:100	Чертеж 2/2	Фаза Р.П.