



# ОБЩИНА РУДОЗЕМ

## ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел: 0306/99199, факс: 0306/99141

e-mail: obrud@abv.bg www.rudozem.bg

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  
ОБЩИНА РУДОЗЕМ  
Изм. № 4/64  
02.08.2016 год.  
гр.РУДОЗЕМ, обл.СМОЛЯН

ДО

Всички заинтересовани лица,

В събиране на оферти с обява

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**„Основен ремонт на тротоари на ул. "Ат.Буров", гр.Рудозем и основен ремонт на ул. "Акация" о.т.246 до о.т.260, с.Чепинци"**

**ОТНОСНО:** Разяснения по зададени въпроси

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В съответствие с изискванията на чл. 189 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) публикуваме разяснения по зададените въпроси, във връзка с провеждане на обществена поръчка събиране на оферти с обява с предмет: **„Основен ремонт на тротоари на ул. "Ат.Буров", гр.Рудозем и основен ремонт на ул. "Акация" о.т.246 до о.т.260, с.Чепинци"**

**ВЪПРОС № 1:** Обект: „Основен ремонт на тротоари на ул. „Ат. Буров”, гр. Рудозем, поз.1,2

„ ИЗВАЖДАНЕ КАЕННИ ИЛИ БЕТ. ВИДИМИ БОРДЮРИ ВКЛ. ПОЧИСТАНЕ ИМ ОТ КАЛ, ПЯСЪК И ДР.”, „РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТВИ И БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ, И СОРТИРАНЕ НА ПЛОЧИТЕ”, бордюрите и плочите ще се извозват и на какво разстояние?

### **ОТГОВОР № 1:**

Бордюрите и плочите ще се извозват на разстояние до 3/три/ км.

**ВЪПРОС № 2:** Обект: „Основен ремонт на тротоари на ул. "Ат. Буров", гр. Рудозем, поз.7 „ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 6/15/60”, моля да потвърдите размера.

### **ОТГОВОР № 2:**

Допусната е техническа грешка. Верните размери на видимите бетонови бордюри са 6/15/50.

**ВЪПРОС № 3:** Обект: „ Основен ремонт на тротоари на ул.”Ат. Буров”, гр. Рудозем, поз.8 „ПОДЛОЖКИ ОТ ДРЕБНА ФРАКЦИЯ”, какъв е размерът на фракцията?

**ОТГОВОР № 3:**

Размерът на дребната фракция е 16-20 мм.

**ВЪПРОС № 4:** Обект: „ Основен ремонт на тротоари на ул.” Ат. Буров”, гр. Рудозем, поз.15 „МОНТАЖ МЕТ. ПАРАПЕТИ С МОНТ. М-НА 1ГР.”, бихте ли дали повече подробности – размер, начин на монтаж, тип. Нов ли ще бъде парапетът, или ще се монтира стария парапет от поз.14 „ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛЕН АРАПЕТ С ПРЕДПАЗНА ЛАМАРИНА И ЛЕК ТИП”

**ОТГОВОР № 4:**

Монтаж на нов парапет с размери: височина минимум 1,30 м., 28 кг. метър линеен. Начин на монтаж- на 1 /една/ греда.

**ВЪПРОС № 5:** Обект: „ Основен ремонт на тротоари на ул.” Ат. Буров”, гр. Рудозем, поз.17 „РАЗВАЛЯНЕ НА АСФАЛТОВА И ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА И ПРЕВОЗ НА ДЕПО”, на какво разстояние е депото от обекта?

**ОТГОВОР № 5:**

Депото на обекта е на разстояние 3/три/ километра.

**ВЪПРОС № 6:** Обект: „ Основен ремонт на тротоари на ул.” Ат. Буров”, гр. Рудозем, поз.20 „МОНТАЖ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА „БЪРЗА ВРЪЗКА”, какъв е диаметърът на тръбите? Включва ли се доставката на тръбите?

**ОТГОВОР № 6:**

Диаметърът на тръбите е Ф200, като се включва и доставката на тръбите.

**ВЪПРОС № 7:** Обект: „ Основен ремонт на тротоари на ул.” Ат. Буров”, гр. Рудозем, поз.21 „ ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА”, какъв е диаметърът на тръбите?

**ОТГОВОР № 7:**

Диаметърът на тръбите е Ф250, външно оребрени, усилен за пресичане на уличното платно.

**ВЪПРОС № 8:** Обект: „ Основен ремонт на тротоари на ул.” Ат. Буров”, гр. Рудозем, поз.22 „ПРЕМЕСТВАНЕ НА СЪЛЪБ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ”, да се включва ли цената на сълба и какъв е размерът на сълба?

**ОТГОВОР № 8:**

Да не се включва цената на сълба, поради преместване на съществуващия сълб.

**ВЪПРОС № 9:** Обект: „ Основен ремонт на тротоари на ул.” Ат. Буров”, гр. Рудозем, поз.23 „ПЪТНИ ЗНАЦИ ЗА ВЕРТ. МАРКИРОВКА С МИГАЩА СВЕТИЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ И СОЛАРЕН ПАНЕЛ<<03-01-050>>”, какво ще сигнализира знака, каква група е ? какъв типоразмер е ? Какъв клас фолио е?

**ОТГОВОР № 9:**

Знакът ще сигнализира „Пешеходна пътека”. Група: D17. Типоразмер- II. Клас фолио- III.

**ВЪПРОС № 10:** Обект: „ Основен ремонт на тротоари на ул.” Акция”, о.т.246 до о.т.260, с. Чепинци”, поз.7,8,9, „ УСИЛЕНА НАСТИЛКА УНИПАВАЖ...”, какво имате предвид под „ Усилена настилка”? Ако са армировъчни мрежи, какви дебелини?

**ОТГОВОР № 10:**

Под усилена настилка се има в предвид: дебелина 8см без мрежи. Монтаж върху пясъчна възглавница и уплътняване на фугите с пясък.

**ВЪПРОС № 11:** Обект: „ Основен ремонт на тротоари на ул.” Акция”, о.т.246 до о.т.260, с. Чепинци”, поз.10” ЕДНОСТАВНИ УЛИЧНИ ОТТОЦИ С ДВЕ РЕШЕТКИ” , какъв е размерът?

**ОТГОВОР № 11:**

Размерът на отводнителните решетки е 45/40 см.

02.08.2016 г.

/...../  
Румен Венциславов Пехливанов  
Кмет на Община Рудозем

